

観測井No.1 水質調査結果（井戸深度27m）

単位（mg/L）

年度	調査年月日	1,1-ジ クロロエチレン	シス-1,2-ジ クロロエチレン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン
R1	R1.5.24				3.1
	R1.8.21	<0.002	<0.004	0.001	4.3
	R1.11.27				4.0
	R2.2.13	<0.002	<0.004	0.001	2.6
R2	R2.6.4				1.6
	R2.8.20	<0.002	<0.004	<0.001	0.82
	R2.11.19				0.48
	R3.2.18	<0.002	<0.004	<0.001	0.36
R3	R3.5.25				1.0
	R3.8.19	<0.002	<0.004	<0.001	0.56
	R3.11.18				0.19
	R4.2.18	<0.002	<0.004	<0.001	0.15
R4	R4.5.26				0.30
	R4.8.17	<0.002	<0.004	<0.001	0.23
	R4.11.15				0.33
	R5.2.15	<0.002	<0.004	<0.001	0.16
R5	R5.5.23				0.68
	R5.8.23	<0.002	<0.004	<0.001	0.48
	R5.11.14				0.21
	R6.2.14	<0.002	<0.004	<0.001	0.31
環境基準（地下水）		0.1以下	0.04以下（注1）	0.01以下	0.01以下

注1：1,2-ジ クロロエチレン（シス体とトランス体の合計）の環境基準（地下水）を示す。

観測井No.2(1a) 水質調査結果（井戸深度37m）

単位（mg/L）

年度	調査年月日	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン
R1	R1.5.24				0.23
	R1.8.21	<0.002	<0.004	<0.001	0.56
	R1.11.27				0.59
	R2.2.13	<0.002	<0.004	<0.001	0.17
R2	R2.6.4				0.69
	R2.8.20	<0.002	<0.004	<0.001	0.71
	R2.11.19				0.41
	R3.2.18	<0.002	<0.004	<0.001	0.92
R3	R3.5.25				0.28
	R3.8.19	<0.002	<0.004	<0.001	0.44
	R3.11.18				0.85
	R4.2.18	<0.002	<0.004	<0.001	0.62
R4	R4.5.26				0.48
	R4.8.17	<0.002	<0.004	<0.001	0.74
	R4.11.15				0.60
	R5.2.15	<0.002	<0.004	<0.001	0.48
R5	R5.5.23				0.41
	R5.8.23	<0.002	<0.004	<0.001	0.28
	R5.11.14				0.31
	R6.2.14	<0.002	<0.004	<0.001	0.49
環境基準（地下水）		0.1以下	0.04以下（注1）	0.01以下	0.01以下

注1：1,2-ジクロロエチレン（シス体とトランス体の合計）の環境基準（地下水）を示す。

観測井No.2(1b) 水質調査結果（井戸深度50m）

単位（mg/L）

年度	調査年月日	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン
R1					
	R1.8.21				<0.0005
R2					
	R2.2.13				<0.0005
R2					
	R2.8.20				<0.0005
R3					
	R3.2.18				<0.0005
R3					
	R3.8.19				<0.0005
R4					
	R4.2.18				<0.0005
R4					
	R4.8.17				<0.0005
R5					
	R5.2.15				<0.0005
R5					
	R5.8.23				<0.0005
R6					
	R6.2.14				<0.0005
環境基準（地下水）		0.1以下	0.04以下（注1）	0.01以下	0.01以下

注1：1,2-ジクロロエチレン（シス体とトランス体の合計）の環境基準（地下水）を示す。

観測井No.3(1a) 水質調査結果（井戸深度31m）

単位（mg/L）

年度	調査年月日	1,1-ジクロロエレン	シス-1,2-ジクロロエレン	トリクロロエレン	テトラクロロエレン
R1					
R2					
R3					
R4	R4.5.26				0.94
	R4.8.17	<0.002	<0.004	<0.001	0.096
	R4.11.15				0.094
	R5.2.15	<0.002	<0.004	<0.001	0.089
R5	R5.5.23				0.087
	R5.8.23	<0.002	<0.004	<0.001	0.076
	R5.11.14				0.083
	R6.2.14	<0.002	<0.004	<0.001	0.076
環境基準（地下水）		0.1以下	0.04以下（注1）	0.01以下	0.01以下

注1：1,2-ジクロロエレン（シス体とトランス体の合計）の環境基準（地下水）を示す。

観測井No.3(1b) 水質調査結果（井戸深度44m）

単位（mg/L）

年度	調査年月日	1,1-ジ クロロエチレン	シス-1,2-ジ クロロエチレン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン
R1					
R2					
R3					
R4					
	R4.8.17				<0.0005
	R5.2.15				<0.0005
R5					
	R5.8.23				<0.0005
	R6.2.14				<0.0005
環境基準（地下水）		0.1以下	0.04以下（注1）	0.01以下	0.01以下

注1：1,2-ジ クロロエチレン（シス体とトランス体の合計）の環境基準（地下水）を示す。