

令和3年度 福増クリーンセンターの排ガス中ダイオキシン類測定結果

排ガス採取位置	第一工場			第二工場	
	1号炉煙突	2号炉煙突	3号炉煙突	A号炉煙突	B号炉煙突
排ガス採取年月日	R3. 9. 24	R3. 6. 15	R3. 6. 11	R3. 6. 28	R3. 7. 29
結果の得られた日	R3. 11. 8	R3. 7. 20	R3. 7. 16	R3. 8. 2	R3. 9. 8
ダイオキシン類濃度 [ng-TEQ/m ³ N]	0. 11	0. 22	0. 23	0. 32	0. 073

※1ダイオキシン類対策特別措置法に基づく排出基準値 1ng-TEQ/m³N