

平成30年度 福増クリーンセンターの排ガス中ダイオキシン類測定結果

排ガス採取位置	第一工場			第二工場	
	1号炉煙突	2号炉煙突	3号炉煙突	A号炉煙突	B号炉煙突
排ガス採取年月日	H30. 6. 6	H30. 10. 29	H30. 10. 3	H30. 7. 19	H30. 9. 25
結果の得られた日	H30. 7. 10	H30. 12. 13	H30. 11. 8	H30. 9. 3	H30. 11. 7
ダイオキシン類濃度 [ng-TEQ/m ³ N]	0. 21	0. 12	0. 025	0. 21	0. 0063

※ダイオキシン類対策特別措置法に基づく排出基準値 1ng-TEQ/m³N