

令和 4 年度平蔵一般廃棄物最終処分場ダイオキシン類分析結果

○検体採取日 令和 4 年 11 月 1 日

○分析業者 東京テクニカル・サービス株式会社

浸出水処理施設 放流水

測定項目 試料名称	総毒性等量 (pg-TEQ/L)	SS 濃度 (mg/L)	総毒性等量 基準値 (pg-TEQ/L)
A 地区 放流水	0.000024	< 1.0	10
B 1 地区 放流水	0.000021	< 1.0	10
B 2 地区 放流水	0.0013	< 1.0	10

観測井（地下水）

測定項目 試料名称	総毒性等量 (pg-TEQ/L)	SS 濃度 (mg/L)	総毒性等量 基準値 (pg-TEQ/L)
観測井 M1	0.21	11	1
観測井 M3	0.16	10	1
観測井 M4	0.012	16	1
観測井 No.5	0.00016	12	1
観測井 No.19	0.00025	< 1.0	1