

排ガス測定結果

検体名		検体採取日	検体測定日	セシウム 134	セシウム 137	セシウム 合計
第一工場	1号炉	平成29年6月6日	平成27年10月26日	不検出	不検出	不検出
	1号炉	平成30年6月6日	平成28年5月19日	不検出	不検出	不検出
	1号炉	令和元年6月7日	令和元年6月14日	不検出	不検出	不検出
	1号炉	令和元年12月20日	令和元年12月24日	不検出	不検出	不検出
	1号炉	令和2年6月3日	令和2年6月9日	不検出	不検出	不検出
	2号炉	平成29年8月8日	平成29年8月17日	不検出	不検出	不検出
	2号炉	平成29年10月4日	平成29年10月10日	不検出	不検出	不検出
	2号炉	平成30年10月29日	平成30年11月1日	不検出	不検出	不検出
	2号炉	令和2年6月8日	令和2年6月10日	不検出	不検出	不検出
	3号炉	平成29年11月20日	平成29年11月24日	不検出	不検出	不検出
	3号炉	平成30年1月25日	平成30年1月29日	不検出	不検出	不検出
	3号炉	平成30年2月10日	平成30年2月13日	不検出	不検出	不検出
	3号炉	平成30年9月28日	平成30年10月2日	不検出	不検出	不検出
	3号炉	令和2年1月20日	令和2年1月23日	不検出	不検出	不検出
	3号炉	令和2年2月7日	令和2年2月12日	不検出	不検出	不検出
	3号炉	令和2年9月11日	令和2年9月16日	不検出	不検出	不検出
第二工場	A号炉	平成29年6月27日	平成29年6月30日	不検出	不検出	不検出
	A号炉	平成29年11月24日	平成29年11月28日	不検出	不検出	不検出
	A号炉	平成30年6月29日	平成30年7月2日	不検出	不検出	不検出
	A号炉	令和元年12月24日	令和元年12月27日	不検出	不検出	不検出
	A号炉	令和2年7月6日	令和2年7月9日	不検出	不検出	不検出
	B号炉	平成29年7月24日	平成29年7月26日	不検出	不検出	不検出
	B号炉	平成30年1月13日	平成30年1月16日	不検出	不検出	不検出
	B号炉	平成30年7月11日	平成30年7月17日	不検出	不検出	不検出
	B号炉	令和元年12月24日	令和元年12月27日	不検出	不検出	不検出
	B号炉	令和2年7月6日	令和2年7月9日	不検出	不検出	不検出

表中のセシウムの値は、排ガス1立方メートルあたりのベクレルとなります。
「不検出」とは、本分析における放射性物質濃度の検出下限濃度を超えないことを意味します。検出下限濃度は環境省「放射能濃度等測定方法ガイドライン(平成23年12月第1版)」に基づき1ノルマル立方メートルあたり、2ベクレルとなっております。