

令和3年度 福増クリーンセンターのばい煙測定結果

排ガス採取位置		第一工場						
		1号炉煙突		2号炉煙突		3号炉煙突		法規制値
排ガス採取年月日		R3. 9. 28		R3. 5. 27	R3. 10. 19	R3. 6. 9		－
結果の得られた日		R3. 10. 19		R3. 6. 17	R3. 11. 9	R3. 6. 30		－
結 果	硫黄酸化物 [m ³ _N /h]	0. 26		0. 27	0. 10	0. 20		9. 84
	ばいじん [g/m ³ _N]	0. 001未満		0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満		0. 08
	塩化水素 [mg/m ³ _N]	57		77	72	73		700
	窒素酸化物 [volppm]	39		41	50	52		250

排ガス採取位置		第二工場						
		A号炉煙突			B号炉煙突			法規制値
排ガス採取年月日		R3. 6. 30	R3. 9. 3		R3. 5. 11	R3. 10. 1		－
結果の得られた日		R3. 7. 23	R3. 9. 23		R3. 6. 2	R3. 10. 21		－
結果	硫黄酸化物 [m ³ _N /h]	0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.01		11.25
	ばいじん [g/m ³ _N]	0.001未満	0.02未満		0.001未満	0.001未満		0.08
	塩化水素 [mg/m ³ _N]	2	1		3	10		700
	窒素酸化物 [volppm]	68	71		68	69		250

※ばいじん、塩化水素、窒素酸化物の測定結果は酸素12%換算値