

令和2年度 福増クリーンセンターのばい煙測定結果

排ガス採取位置		第一工場						
		1号炉煙突		2号炉煙突		3号炉煙突		法規制値
排ガス採取年月日		R2. 5. 28		R2. 6. 15		R2. 8. 28		－
結果の得られた日		R2. 6. 19		R2. 7. 7		R2. 9. 25		－
結 果	硫黄酸化物　　[m ³ _N /h]	0.19		0.28		0.10		9.84
	ばいじん　　[g/m ³ _N]	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.08
	塩化水素　　[mg/m ³ _N]	34		38		91		700
	窒素酸化物　[volppm]	62		39		50		250

排ガス採取位置		第二工場						
		A号炉煙突			B号炉煙突			法規制値
排ガス採取年月日		R2. 5. 12			R2. 7. 8			－
結果の得られた日		R2. 6. 1			R2. 7. 29			－
結果	硫黄酸化物 [m ³ _N /h]	0.02			0.02未満			11.25
	ばいじん [g/m ³ _N]	0.001未満			0.001未満			0.08
	塩化水素 [mg/m ³ _N]	5			4			700
	窒素酸化物 [volppm]	81			57			250

※ばいじん、塩化水素、窒素酸化物の測定結果は酸素12%換算値